

SIMBOLOGIA ELECTRICA

- PROYECTOR DE AREA LED 50W
- PERFIL CUADRADO 6m
- TD FUERZA Y ALUMBRADO (TDFyA. AAS)
- TD INSTRUMENTACION (TDI)
- CIRCUITOS FUERZA
- CIRCUITOS DE ALUMBRADO
- INDICA N° DE ARRANQUE VENTILADOR
- INDICA N° DE ARRANQUE EXTRACTOR
- INDICA N° DE ARRANQUE PORTON
- INDICA ARRANQUE CELOSIA
- INDICA ARRANQUE BOMBA SUMERGIBLE
- INDICA ARRANQUE LUCARNA
- BPC 150x60mm UNEX CON SEPARADOR Y TAPA
- BOTONERA EN CAJA METALICA Ó PLASTICA PARA APERTURA DE PORTON


NOTA:

- 1- DETALLE DE ENCENDIDO ALUMBRADO, SE DETALLA EN LAMINA 01.
- 2- ALTURA DE MONTAJE DE BPC SE DEFINIRÁ EN TERRENO.
- 3- BPC DEBE LLEVAR CABLE CU DESNUDO N°6 AWG Y PERNO AZE CADA 2m
- 4- LA CANALIZACION DE LOS VENTILADORES Y LUCARNA SE DETALLAN EN LAMINA 05.
- 5- TODA CANALIZACION EN EMT DEBE SER POR EL EXTERIOR.
- 6- EN CASO QUE EL MOTOR DE LOS VENTILADORES ESTUBIERA AL INTERIOR DEL INVERNADERO, SOLO INGRESA EL CORDON POWERFLEX, Y ESTE EN EL INTERIOR NO DEBE SUPERAR LOS 2m.

| REV. | DESCRIPCION | APROBÓ | DIBUJÓ | FECHA |
|------|--------------|--------|----------|----------|
| 3 | CONSTRUCCION | | J.R.L.F. | 16-05-16 |
| 2 | REVISION | | J.R.L.F. | 11-04-16 |
| 1 | REVISION | | J.R.L.F. | 02-03-16 |
| 0 | REVISION | | J.R.L.F. | 01-02-16 |

NOTAS:

LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION PARA SU USO CUMPLEN CON ESTE REQUISITO.



INSCRIPCION S.E.C.

| | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|--|
| DIRECCION | | LÁMINA : 11 de 13 | |
| COMUNA : TILTIL | ESCALA : 1/75 | FECHA : 19/01/16 | |
| REGION : METROPOLITANA | DIBUJÓ : J.R.L.F. | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | INSTALADOR | | |
| AGUAS ANDINAS S.A. | INGENIERO ELECTRICO CLASE "A" | | |

27154-AAS-PL-E-011

PROYECTO ELECTRICO INVERNADERO PILOTO
SECADO DE BIOSOLIDOS CGIB EL RUTAL
DISTRIBUCION EQUIPOS DE FUERZA Y ALUMBRADO